

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Kolbermoor Mitte 

Betreiber

INNergie GmbH 

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungssystem
folgende Kennzahlen

Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22 (3)) [f _p]	0,30
Primärenergiefaktor FW 309-1:2021 (GEG § 22 (2)) [f _p]	0,00
Emissionsfaktor FW 309-1:2021 (GEG Anl. 9) [f _{CO2eq}]	0

Beinhaltet Plandaten.

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 02.10.2029.

ausgestellt am: 02.10.2022

Uli Spindler

Gutachter-Nr.: FW609-253 

erstellt über www.district-energy-systems.info

Bescheinigungsnummer:
DEBY0557_FW309-1u7_29092022_3 

